



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.БЛ08.В.00195

Серия RU № 0401043

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; Факс: +7 (4932) 77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ГОСАН"
Адрес: 140452, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Биорки, Строительный двор,
Фактический адрес: 140452, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Биорки,
Строительный двор, ОГРН: 1145022006205
Телефон: +74959419070, Факс: +74959419070, E-mail: gosan@gosan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ГОСАН"
Адрес: 140452, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Биорки, Строительный двор,
Фактический адрес: 140452, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Биорки,
Строительный двор, Телефон: +74959419070, Факс: +74959419070

ПРОДУКЦИЯ Шкафы терминальные унифицированные, тип ШТУ Х.ХХХ, (см. Приложение – бланк № 0300531). Серийный выпуск, Технические условия ТУ 3433-006-39826650-2015 «Шкафы терминальные унифицированные ШТУ Х.ХХХ»

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 7648LAB08/16 от 10.08.2016 г. - Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЭ64, бессрочный), 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Московское шоссе, д. 25. Акт анализа состояния производства № 16061402/ТРТС/РА от 22.06.2016 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 10.08.2016 ПО 09.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

С.А. Уткин
(подпись)

Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Юров А.В.
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.БЛ08.В.00195

Серия RU № 0300531


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537109900	Шкафы терминальные унифицированные, тип ШТУ Х.ХХХ:	ТУ 3433-006-39826650-2015 «Шкафы терминальные унифицированные ШТУ Х.ХХХ»
	<p>Ш - Шкаф Т - Терминальный У - Унифицированный</p> <p>1й "Х" определяет функциональное назначение шкафа (до 5-ти символов): СУП – узлы учёта в системе СУП - 04; ТМ – средства телемеханики и РАС; ЦППС – центр приёма-передачи информации; ЗФ – защита фидера 6 - 35кВ; ЗВЛ – защита воздушных линий 110 - 220кВ; ЗВВ – защита ввода 6 - 35кВ; ЗЗ – групповая защита от замыканий на землю 6 - 35кВ; ЗСВ – защита секционного выключателя 6 - 35кВ; ДЗШ – дифференциальная защита шин 6 - 35кВ; ДЗТ – комплект защит трансформатора; АПТ – автоматика щита постоянного тока; ВАБ - шкаф ввода от аккумуляторной батареи; ЦС - центральная сигнализация; ПУ - пульт управления; ТН - шкаф ТН и блокировок; ЗК - заказная конфигурация.</p> <p>2й "Х" обозначает: 1 - односторонний монтаж, напольное исполнение; 2 - двусторонний монтаж, напольное исполнение; 3 - односторонний монтаж, навесное исполнение; 3й "Х" обозначает: 1 - 2200x800x600 (только напольное исполнение, IP51); 2 - 2200x800x400 (только напольное исполнение, IP51); 3 - 2200x1000x600 (только напольное исполнение, IP51); 4 - 580x450x160 (только навесное исполнение);</p> <p>4й "Х" обозначает: 1 - IP51; 2 - IP54</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

Юров А.В.
(инициалы, фамилия)