

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy

« 26 » декабря 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ПЗ-77/22 от 26.12.2022**

Срок действия с 26.12.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 02.11.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Автономный регистратор аварийных событий «Черный ящик», выпускаемый по техническим требованиям ТУ 4222-039-39826650-2021. Версия ПО терминалов: В0.66. Версия ОС: РЕД ОС «Муром». Версия резидентного ПО: 5.50. Версия прикладного ПО: 5.15. Климатическое исполнение: УХЛ4, УХЛЗ.1 и УХЛЗ (с нижним предельным рабочим значением температуры воздуха минус 40°C). Питание оперативным постоянным током 220 В.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Госан» (ООО НТЦ «Госан»). Юридический адрес: 140452, Московская область, Коломенский район, п. Биорки, Строительный двор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Госан» (ООО НТЦ «Госан»). Юридический адрес: 140452, Московская область, Коломенский район, п. Биорки, Строительный двор.

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» I и II архитектуры.